

Elektrizitätsgenossenschaft Rettenberg e. G.

Bezugsjahr: 2017

Veröffentlichungen nach StromNZV

Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	2.523 kW
	Lastverlauf	s. Anlage
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	2.463 kW
	Summenlast der Netzverluste	203 kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	2.063 kW
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	2.208 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	8.379.717 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	1.182.518 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	1.571.900 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	4.844.485 kWh
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.
