

## Elektrizitätsgenossenschaft Rettenberg e. G.

Bezugsjahr: 2018

### Veröffentlichungen nach StromNZV

#### Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

---

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	MS	MS/NS	NS	
		2.175	2.142	2.335	kW
	Lastverlauf			s. Anlage	

---

#### §17 (2) Nr. 2 Netzverluste s. Strukturmerkmale

---

§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden			2.272	kW
	Summenlast der Netzverluste			250	kW

---

§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden			1.998	kW
---------------	---	--	--	-------	----

---

§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	MS	MS/NS	NS	
		2.200	2.175	2.045	kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	7.629.241	7.548.306	6.338.267	kWh

---

§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen	MS	MS/NS	NS	
		1.513.751	1.885.038	5.216.515	kWh

---

#### §17 (2) Nr. 7 Mengen und Preise der Verlustenergie

Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale

---

#### Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

---

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.

---