

Elektrizitätsgenossenschaft Rettenberg e. G.

Bezugsjahr: 2019

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	30,9	71,1	km	
	Freileitung	22,6	62,5	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			10.480	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		7.794.631	8.041.931	9.449.081	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
			3	2714	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			4.470	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			2,89	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			55,32	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,78%	0,93%	2,89%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	71.629	87.497	322.476	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			481.602	kWh
	Kosten der Verlustenergie			21.522,79	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			4,469	Ct/kWh