

Elektrizitätsgenossenschaft Rettenberg e. G.

Bezugsjahr: 2020

Veröffentlichungen nach StromNZV

Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	MS	MS/NS	NS	
		2.062	2.046	2.228	kW
	Lastverlauf			s. Anlage	

§17 (2) Nr. 2 Netzverluste s. Strukturmerkmale

§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden			2.203	kW
	Summenlast der Netzverluste			253	kW

§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden			1.923	kW
---------------	---	--	--	-------	----

§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	MS	MS/NS	NS	
		2.084	2.062	2.000	kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	7.533.752	7.470.790	6.325.087	kWh

§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen	MS	MS/NS	NS	
		1.594.122	1.915.278	5.400.233	kWh

§17 (2) Nr. 7 Mengen und Preise der Verlustenergie

Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.
