

Elektrizitätsgenossenschaft Rettenberg e. G.

Bezugsjahr: 2021

Veröffentlichungen nach StromNZV

Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	MS	MS/NS	NS	
		2.118	2.091	2.354	kW
	Lastverlauf			s. Anlage	

§17 (2) Nr. 2 Netzverluste s. Strukturmerkmale

§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden			2.325	kW
	Summenlast der Netzverluste			322	kW

§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden			1.991	kW
---------------	---	--	--	-------	----

§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	MS	MS/NS	NS	
		2.144	2.118	2.019	kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	8.100.891	8.025.367	6.738.835	kWh

§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen	MS	MS/NS	NS	
		1.565.849	1.868.886	5.208.718	kWh

§17 (2) Nr. 7 Mengen und Preise der Verlustenergie

Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.
