

## Veröffentlichungspflichten gemäß EnWG

Netz- und Strukturdaten der Elektrizitätsgenossenschaft Rettenberg e. G.

Veröffentlichungspflichten gemäß EnWG		Einheit	MS	MS/NS	NS
§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG	Stromkreislänge Freileitung	km	22,6		60,4
	Stromkreislänge Kabel	km	31,7		83,9
§ 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG	Installierte Leistung	kVA		10.390	
§ 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG	Entnommene Jahresarbeit	kWh	7.335.209	7.528.102	8.715.340
§ 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG	Anzahl der Entnahmestellen	Stück		3	2.805
§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG	Einwohnerzahl im Netzgebiet (Niederspannungsebene)				4.470
§ 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG	Angabe der versorgten Fläche	km <sup>2</sup>			2,89
§ 23c Abs. 1 Nr. 7 EnWG	geographische Fläche der Versorgung	km <sup>2</sup>			55,32
§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG	Jahreshöchstlast	kW	2.150	2.123	2.158
§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG	Netzverluste	kWh	86.919	129.352	252.054
§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	kW			2.131
	Summenlast der Netzverluste	kW			297
§ 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	kW			1.768
§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG	Höchstentnahmelast	kW	2.176	2.150	2.022
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	kWh	7.399.944	7.335.209	6.029.760
§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf	kWh	2.339.707	2.661.952	5.599.584
§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG	Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie	ct./kWh			8,36
§ 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG	Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers	Elektrizitätsgenossenschaft Rettenberg e.G.			
§ 23c Abs. 1 Nr. 10 EnWG	Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen	Konrad Uhlemayr			

Stand 31.12.2023