

## Veröffentlichungspflichten gemäß EnWG

Netz- und Strukturdaten der Elektrizitätsgenossenschaft Rettenberg e. G.

Veröffentlichungspflichten gemäß EnWG		Einheit	MS	MS/NS	NS
§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG	Stromkreislänge Freileitung	km	22,6		60,0
	Stromkreislänge Kabel	km	33,8		91,2
§ 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG	Installierte Leistung	kVA		11.800	
§ 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG	Entnommene Jahresarbeit	kWh	7.214.243	7.347.676	8.795.786
§ 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG	Anzahl der Entnahmestellen	Stück		3	2.764
§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG	Einwohnerzahl im Netzgebiet (Niederspannungsebene)				4.500
§ 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG	Angabe der versorgten Fläche	km <sup>2</sup>			2,89
§ 23c Abs. 1 Nr. 7 EnWG	geographische Fläche der Versorgung	km <sup>2</sup>			55,32
§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG	Jahreshöchstlast	kW	2.138	2.111	2.304
§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG	Netzverluste	kWh	99.915	138.543	290.262
§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	kW			2.303
	Summenlast der Netzverluste	kW			440
§ 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	kW			1.940
§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG	Höchstentnahmelast	kW	2.164	2.138	2.031
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	kWh	7.277.479	7.214.243	5.976.386
§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf	kWh	3.091.122	3.363.097	6.472.759
§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG	Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie	ct./kWh			10,92
§ 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG	Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers	Elektrizitätsgenossenschaft Rettenberg e.G.			
§ 23c Abs. 1 Nr. 10 EnWG	Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen	Konrad Uhlemayr			

Stand 31.12.2025